

ANEXO D2

MEMORIAL DESCRITIVO DO ALARME DE INCÊNDIO

1. PPCI Nº:

2. DADOS DO SISTEMA:

2.1 - Capacidade/ Alimentação do sistema:

a. **Autonomia do sistema:** (No mínimo 24 horas em estado de vigília e 15 minutos em alarme geral de incêndio). **30 min**

b. **Tensão de alimentação:** **24 Vcc**

2.2 - Altura de instalação das botoeiras: 1,35 m do piso acabado.

2.3 - Avisadores:

a. Tipo:

() Sonoro, diferenciado de todos os demais sons dos ambientes do estabelecimento e em intensidade audível nas condições normais de trabalho do local, sem prejudicar a comunicação verbal (15 dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5 dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3 m da fonte).

(x) Sonoro e visual. O visual será pulsante com frequência entre 1 e 6 Hz e intensidade luminosa entre 15 e 300 cd e, o sonoro, com som diferenciado de todos os demais sons dos ambientes do estabelecimento e em intensidade audível nas condições normais de trabalho do local, sem prejudicar a comunicação verbal (15 dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5 dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3 m da fonte).

() Apenas visual pulsante com frequência entre 1 e 6 Hz e intensidade luminosa entre 15 e 300 cd.

b. **Altura de instalação:** 2,30 m.

c. **Rendimento sonoro:** 60 min contínuos sem falhas, deformações ou quedas de rendimento sonoro ou visual.

d. **O tempo de retardo para alarme geral e evacuação** será configurado para ocorrer dentro de: 30 segundos após a indicação na central.

2.4 - Detectores (tipo):

() Não haverá detecção

(x) Detectores de fumaça

() Detectores de temperatura

() Detectores de chama

3. OBSERVAÇÕES: Atesto que o sistema atenderá a todos os demais requisitos técnicos constantes na NBR 17240/2010.

Jaguarão, 17 de junho de 2015

(PROPRIETÁRIO)

(RESPONSÁVEL TÉCNICO)