



LEGENDA-		UNID.
	PQS-ABC EXTINTOR - PÓ QUÍMICO (PQS) capacidade 2A20BC (com placa indicativa)	04
	EMERG. BALIZADOR	04
	IE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	30
	ACIONADOR DO ALARME	04
	AVISO SONORO E VISUAL COM SIRENE	04
	CENTRAL DE AVISADOR SONORO	01
	PLACA DE PROIBIDO FUMAR	15
	PLACA DE INDICATIVO DE ROTA DE FUGA	30
	PLACA DE EXTINTOR DE INCENDIO	04
	PLACA DE ALARME DE INCENDIO	04
	DETECTOR DE FUMAÇA	27
	Piso - Classe IIA Paredes - Classe IIA Forros - Classe IIA	
	MAPA DE ROTA DE FUGA	03

QUADRO DE ÁREAS			
AMBIENTE	ÁREA	PISO	PD
Reuniões	A=26,88m²	Parquet	h=4,42m
Sala de Visitas	A=15,53m²	Parquet	h=4,42m
Circulação 1	A=8,27m²	Ladrilho Hidráulico	h=4,63m h=4,35m
Escritório	A=22,37m²	Tábua	h=4,42m
Alojamento 1	A=10,43m²	Parquet	h=4,40m
Circulação 2	A=2,90m²	Parquet	h=4,40m
Banho 1	A=3,37m²	Cerâmico	h=2,87m
Alojamento 2	A=11,76m²	Parquet	h=4,28m
Circulação 3	A=5,44m²	Ladrilho Hidráulico	h=4,35m
Alojamento 3	A=15,08m²	Tábua	h=4,25m
Sala 1	A=27,47m²	Ladrilho Hidráulico	h=3,93m h=3,88m h=3,76m
Circulação 4	A=2,75m²	Cerâmico	h=4,00m
Banho 2	A=6,22m²	Cerâmico	h=2,70m
Alojamento 4	A=13,10m²	Ladrilho Hidráulico	h=3,80m
Circulação 5	A=8,96m²	Ladrilho Hidráulico	h=3,80m
Sala 2	A=19,61m²	Ladrilho Hidráulico	h=3,76m
Alojamento 5	A=10,10m²	Ladrilho Hidráulico	h=3,85m
Circulação 6	A=6,60m²	Ladrilho Hidráulico	h=3,60m
Despesa	A=11,38m²	Cerâmico	h=3,04m
Cozinha	A=23,18m²	Cerâmico	h=4,10m
Circulação 7	A=17,30m²	Cerâmico	h=3,60m
Churrasqueira	A=14,28m²	Cerâmico	h=4,10m
Dormitório 1	A=5,88m²	Cerâmico	h=3,05m
Circulação 8	A=1,61m²	Cerâmico	h=3,60m
Banho 3	A=4,25m²	Cerâmico	h=2,75m
Área 1	A=11,44m²	Cerâmico	
Dormitório 2	A=5,75m²	Cerâmico	h=2,40m
Banho 4	A=3,14m²	Cerâmico	h=2,40m
Área 2	A=7,54m²	Cerâmico	
ÁREA PPCI= 322,59M²			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

LAR DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO
PPCI
PLANTA BAIXA

ENDEREÇO
XV DE NOVEMBRO, 512 - BAIRRO CENTRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ariane Paiva Rojahn
CAU A47835-0

PREFEITURA

PRANCHA
01/03

DESENHO
Joseana

DATA
06/2015

ESCALA
1/75