LEGENDA-			UNID.
	PQS-ABC	EXTINTOR – PÓ QUIMICO (PQS) capacidade 3A20BC	03
1#C25	EMERG.	SINALIZADOR DE SAÍDA A BATERIA	05
1#C25	IE	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 05un led e 2 un de foco	07
		ACIONADOR DO ALARME	03
		AVISO SONORO E VISUAL COM SIRENE	03
		CENTRAL ALARME	00
		CENTRAL DE BATERIA PARA ALARME	00
1		PLACA DE PROIBIDO FUMAR	05
13		PLACA DE INDICATIVO DE ROTA DE FUGA	05
		BARRA ANTIPÂNICO	02
		PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA PORTA ANTIPÂNICO	01
16		PLACA ESCADA DE EMERGÊNCIA	01
		DETECTOR DE FUMAÇA	07
		PLACA INDICANDO A NUMERO DE PESSOAS	00
		RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	00
25		PLACA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	03
		HIDRANTE DUPLO COM MANGOTINHO	01
		CAIXA PARA MANGUEIRAS	02

FINALIDADE DO MATERIAL				
		TODOS os Pisos (Acabamento[1]/ Revestimento)	TODAS as Paredes e divisórias (Acabamento[2]/ Revestimento)	TODOS os Tetos e forros (Acabamento/ Revestimento)
GRUPO/ DIVISÃO	C, F, I-2, I-3, J-3, J-4, L-1, M-2[3] e M-3	Classe I, II-A, III-A ou IV-A	Classe I ou II-A	Classe I ou II-A



PLANTA BAIXA 2° PAVTO.

ESCALA 1:75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
ESCRITORIO TECNICO

DESCRIÇÃO: TEATRO ESPERANÇA– PROJETO PPCI
Planta Baixa 2° PAVIMENTO

ENDEREÇO: Av. 27 DE JANEIRO N°533

RESPONSAVEL TECNICO: ADRIANA ANÇA
Arq.Urb.CAU–A3809–0

PREFEITURA:

PRANCHA 03/09

DESENHO:

DATA: abril/2015

ESCALA: 1/75