

## ANEXO D1

### MEMORIAL DESCRITIVO DA ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1. PPCI Nº

2. DADOS DO SISTEMA:

2.1 – Sistema empregado:

- Blocos autônomos
- Central de Baterias
- Grupo moto-gerador

2.2 - **Tensão de alimentação do sistema:** (No máximo 30 Vcc nas áreas não protegidas.) **12 Vcc**

2.3 - **Duração de funcionamento:** (No mínimo 01 hora atendendo aos parâmetros de iluminação definidos pela NBR 10898/2013.) **1 hora**

2.4 - **Sinalização de Saídas (tipo e potência por ponto):** (Tais informações encontram-se na(s) planta(s), sendo que toda a sinalização sem indicação de potência será feita por meio de placas fotoluminescentes.) **Balizadores 25 watts**

3. **OBSERVAÇÕES:** Atesto que o sistema atenderá a todos os demais requisitos técnicos constantes na NBR 10898/2013.

Jaguarão, 17 de junho de 2015

---

(PROPRIETÁRIO)

---

(RESPONSÁVEL TÉCNICO)