



LEGENDA
(conforme NBR 14100 e NBR 13434)

Código bombeiros	Simbolo	Placa	Descrição
14 (380x190)			SAÍDA DE EMERGÊNCIA Indicação do sentido de uma saída, inst. sobre a porta. Dimensões mínimas 15x30 (HxL)
17 (380x190)			SAÍDA DE EMERGÊNCIA Indicação da saída de emergência. Dimensões mínimas 15x30cm (HxL)
13 (380x190)			SAÍDA DE EMERGÊNCIA Indicação do sentido de uma saída de emergência. Dimensões mínimas 15x30 (HxL)
01 D=303			PROIBIDO FUMAR Local onde o fumo pode aumentar o risco de incendio. Dimensões mínimas D=20cm
16 (380x190)			ESCADA DE EMERGÊNCIA Indicação do sentido de uma saída por uma escada. Dimensões mínimas 15x30 (HxL)
			Indicação em planta ROTA DE FUGA Direção a seguir (somente em planta)
			Indicação em planta ROTA DE FUGA Saída final (somente em planta)
			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Bloco autônomo 30Leds 2w sobrepor
23 (400x200)			EXTINTOR DE INCÊNDIO Extintor pó químico -PQS -classe ABC. Cap. Extintora 4A-40BC

01 PLANTA BAIXA

Escala: 1/100

QUANTITATIVO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Extintor PQS 2A20BC 4KG	2	unid.
Placa de Orientação e Salvamento retangular	23	unid.
Placa de Proibição	4	unid.
Placa de Sinalização de Equipamentos	2	unid.
Luminária de Emergência LED	21	unid.

DADOS DE PROJETO

CNAE: 8630-5/03	DIVISÃO: H-6
OCUPAÇÃO: SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAIS	
DESCRIÇÃO: ATIV. MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONS.	
CARGA DE INCÊNDIO: 300	
RISCO: BAIXO	
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: X	
ÁREA COBERTA: 239,64	
ÁREA CONSTRUÍDA: 239,64	
POPULAÇÃO TOTAL: 14 PESSOAS	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: 01	
DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER PERMITIDA: 4,0 M	
DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER: 26,04M	
BRIGADISTAS: I	

	POPULAÇÃO	CAPACIDADE DE UP	UP	LARGURA MÍNIMA
ACESSO	14 pessoas	60	0,23	1,10 m
ESCADA	14 pessoas	45	0,31	1,10 m
PORTAS	14 pessoas	100	0,14	0,80 m

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ACESSO DE VIATURAS	
CONTROLE DE MATERIAIS	
SEGURANÇA ESTRUTURAL	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X
PLANO DE EMERGÊNCIA	
BRIGADA DE INCÊNDIO	X
ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	X
DETECÇÃO DE INCÊNDIO	
ALARME DE INCÊNDIO	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	X
EXTINTORES	X
HIDRANTES E MANGOTINHOS	
CHUVEIROS AUTOMÁTICO	
CONTROLE DE FUMAÇA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
SECRETARIA PLANEJAMENTO E URBANISMO
ESCRITÓRIO TECNICO

REFORMA - UBS Dr. Mário Conceição Pereira da Silva
Rua João Pinto da Silva nº 185 - Bairro Carvalho, Jaguarão/RS

PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Plantas Baixa

RESPONSÁVEL TECNICO: Arq. e Urb. Letícia Fernandes Eng. Civil Stella Harkins Luiz Carlos Barreto
CAU A334693 CREA/RS 235968 Secretário de Planejamento e Urbanismo
Matrícula 44938 Matrícula 57647-7 Prefeitura Municipal de Jaguarão

DESENHO: Eng^a Civil Stella Harkins **DATA:** junho/2022 **ESCALA:** INDICADA **PRANCHA:** PPCI 01/01